

# UVEDENÍ DO PROVOZU

Hoval spol. s r.o.  
Republikánská 45  
312 04 Plzeň  
tel/fax +420-377-261-002  
servis@hoval.cz

Hotline: 602 522 279

Číslo akce:  
(vyplní Hoval)

Objedávající		Místo instalace	
Příjmení, jméno:			
IČO / Firma:			
Adresa, ulice:			
PSC, sídlo:			
Mobil:			
E-mail:			
Číslo objednávky:		Poznámka:	
Zařízení			
Typ:			
Požadovaný termín			
-platí pouze tehdy, pokud byl písemně potvrzen firmou Hoval:			
Podmínky			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uvedení do provozu zajistí Hoval spol. s r.o. buď vlastním servisem nebo zprostředkováním provedení objednaných služeb autorizovanou smluvní servisní firmou.</li> <li>• Uvedení do provozu je třeba objednat s předstihem 14 pracovních dní.</li> <li>• Zákazník musí být přítomen předávce zařízení.</li> <li>• Zařízení musí být připraveno podle projekčních směrnic Hoval a naplněno podle ČSN EN 14868 (viz dokumentace - část „Projektování“).</li> <li>• Je třeba zajistit správný tlak plynu, případně dostatečné množství topného oleje.</li> <li>• Olejové potrubí musí být kompletně smontováno, řádně nainstalováno, zkontrolováno a odvzdušněno; musí odpovídat směrnicím Hoval a platným předpisům.</li> <li>• <b>Je třeba dodržet dimenze potrubí a požadavky na kvalitu oleje.</b></li> <li>• Plynové potrubí musí být zkontrolováno a odvzdušněno, musí být k dispozici <b>revizní zpráva připojení plynu.</b></li> <li>• <b>Je třeba dodržet maximální přetlak plynu dle dokumentace spotřebiče/kotle.</b></li> <li>• Plynový filtr musí být instalován co nejbližší kotle. Mezi kotlem a filtrem distanční kus bez sváru.</li> <li>• <b>Připojovací bod pojišťovacího ventilu musí obsahovat odvzdušňovací ventil.</b></li> <li>• <b>Musí být dodržena kvality topné a doplňovací vody dle ČSN 14868 a směrnice VDI 2035.</b></li> <li>• Elektroinstalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy. Musí být k dispozici <b>revizní zpráva elektro.</b></li> <li>• Provizorní nebo částečné uvedení do provozu bude fakturováno podle předem dohodnutých podmínek.</li> <li>• U spalovacích zařízení musí být správně provedeno sání spalovacího vzduchu a odvod spalin (musí být předložena revizní zpráva).</li> <li>• Kotel i kotelnu je nutné udržovat v čistotě, aby nedocházelo ke znečištění spalovacího vzduchu.</li> <li>• Odpojitelné sání spalovacího vzduchu (při sání vzduchu mimo kotelnu)</li> </ul>			
• Instalace podle schématu Hoval č. _____			
<b>Není-li schéma Hoval k dispozici, přiložte prosím schéma hydraulického zapojení.</b>			
Instalována úpravna dopouštěné vody?		Max. výstupní teplota zdroje:	
Další upozornění:			
Uvedení do provozu provede:			
<p><b>Potvrzuj tímto souhlas s výše uvedenými podmínkami a prohlašuji, že zařízení je připraveno k uvedení do provozu.</b></p>		<p>_____</p> <p>právně závazující podpis objedávajícího</p>	
• Termín potvrzen servisem dne:	Nový termín:		
		<p>_____</p> <p>Podpis Hoval spol. s r.o.</p>	